

7月上半月管网水半月检常规项目检验汇总表

委托单位名称：淄博市自来水有限责任公司

检测单位：淄博安瑞水质检测有限责任公司

序号	采样日期	采样地点	样品编号	菌落总数	总大肠菌群	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	二氧化氯	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	报告日期	检测人员
				CFU/mL	CFU/100mL	度	NTU	/	/	mg/L	mg/L		
				≤100	不应检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	出厂水和末梢水中 限值0.8，出厂水中 余量≥0.1，末梢水 中余量 ≥0.02	≤3		
1	2024.08.01	锦绣花城社区	20240801-645	9	未检出	<5	0.32	无	无	0.04	1.28	2024.08.03	王晓芳
2	2024.08.01	市自来水公司铝城营业所	20240801-646	7	未检出	<5	0.29	无	无	0.05	/	2024.08.03	王晓芳
3	2024.08.01	经开区后南定村卫生室	20240801-647	3	未检出	<5	0.27	无	无	0.04	/	2024.08.03	王晓芳
4	2024.08.01	市自来水公司南定营销服务中心	20240801-648	1	未检出	<5	0.31	无	无	0.05	1.11	2024.08.03	王晓芳
5	2024.08.01	张南路101号中石油加油站	20240801-649	3	未检出	<5	0.20	无	无	0.05	/	2024.08.03	王晓芳
6	2024.08.01	西苑社区	20240801-650	4	未检出	<5	0.25	无	无	0.04	/	2024.08.03	王晓芳
7	2024.08.05	高新区金晶大道汇驰奔驰4S店	20240805-651	7	未检出	<5	0.19	无	无	0.04	/	2024.08.07	王晓芳
8	2024.08.05	金都花园社区	20240805-652	2	未检出	<5	0.18	无	无	0.04	1.65	2024.08.07	王晓芳
9	2024.08.05	外商居住区	20240805-653	10	未检出	<5	0.29	无	无	0.03	/	2024.08.07	王晓芳
10	2024.08.05	星悦城社区	20240805-654	5	未检出	<5	0.22	无	无	0.04	1.73	2024.08.07	王晓芳
11	2024.08.06	淄博市委	20240806-655	3	未检出	<5	0.25	无	无	0.06	/	2024.08.08	王晓芳
12	2024.08.06	张店区军休所	20240806-656	5	未检出	<5	0.29	无	无	0.05	/	2024.08.08	王晓芳
13	2024.08.06	五里桥生活区	20240806-657	11	未检出	<5	0.24	无	无	0.03	/	2024.08.08	王晓芳
14	2024.08.06	张店八中	20240806-658	13	未检出	<5	0.22	无	无	0.04	/	2024.08.08	王晓芳
15	2024.08.06	积家村党群服务中心	20240806-659	21	未检出	<5	0.21	无	无	0.03	1.61	2024.08.08	王晓芳
16	2024.08.06	明德苑社区	20240806-660	16	未检出	<5	0.26	无	无	0.02	/	2024.08.08	王晓芳

17	2024.08.06	淄博市图书馆	20240806-661	3	未检出	<5	0.17	无	无	0.03	/	2024.08.08	王晓芳
18	2024.08.07	恒嘉园社区	20240807-662	7	未检出	<5	0.22	无	无	0.03	/	2024.08.09	王晓芳
19	2024.08.07	人民东路小学	20240807-663	17	未检出	<5	0.23	无	无	0.05	/	2024.08.09	王晓芳
20	2024.08.07	张店区保安公司	20240807-664	1	未检出	<5	0.25	无	无	0.04	/	2024.08.09	王晓芳
21	2024.08.07	润德实业公司	20240807-665	1	未检出	<5	0.18	无	无	0.05	/	2024.08.09	王晓芳
22	2024.08.07	行政执法局湖田中队	20240807-666	3	未检出	<5	0.21	无	无	0.04	/	2024.08.09	王晓芳
23	2024.08.07	淄博市公交东站	20240807-667	2	未检出	<5	0.19	无	无	0.03	/	2024.08.09	王晓芳
24	2024.08.07	洪三社区	20240807-668	5	未检出	<5	0.31	无	无	0.03	1.35	2024.08.09	王晓芳
25	2024.08.08	新村西路140号原市水资办	20240808-669	3	未检出	<5	0.26	无	无	0.04	/	2024.08.10	王晓芳
26	2024.08.08	张店区疾控中心	20240808-670	1	未检出	<5	0.23	无	无	0.04	/	2024.08.10	王晓芳
27	2024.08.08	淄博市政务中心	20240808-671	5	未检出	<5	0.22	无	无	0.05	/	2024.08.10	王晓芳
28	2024.08.08	盛世康城社区	20240808-672	9	未检出	<5	0.19	无	无	0.03	/	2024.08.10	王晓芳
29	2024.08.12	淄博市工商局	20240812-673	10	未检出	<5	0.23	无	无	0.05	/	2024.08.14	王晓芳
30	2024.08.12	科技苑物业	20240812-674	17	未检出	<5	0.17	无	无	0.04	/	2024.08.14	王晓芳
31	2024.08.12	瑞丰苑社区	20240812-675	9	未检出	<5	0.28	无	无	0.05	1.60	2024.08.14	王晓芳
32	2024.08.12	市自来水公司新区营业所	20240812-676	15	未检出	<5	0.25	无	无	0.04	/	2024.08.14	王晓芳
33	2024.08.12	祥瑞花园社区	20240812-677	23	未检出	<5	0.23	无	无	0.04	/	2024.08.14	王晓芳
34	2024.08.12	世纪花园社区	20240812-678	2	未检出	<5	0.22	无	无	0.05	/	2024.08.14	王晓芳
35	2024.08.12	颐臻园社区	20240812-679	11	未检出	<5	0.24	无	无	0.05	/	2024.08.14	王晓芳
36	2024.08.13	淄博市体育馆	20240813-680	5	未检出	<5	0.29	无	无	0.06	/	2024.08.15	王晓芳
37	2024.08.13	福源汇社区	20240813-681	2	未检出	<5	0.22	无	无	0.05	/	2024.08.15	王晓芳

